

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามขอบเขตงานการประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูม้วนแอสตันเลสไฟฟ้า
ของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 8 สาขา

เรียน ผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้าง

ตามที่สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูม้วนแอสตันเลสไฟฟ้า
ของสถานธนานุเคราะห์ 8 แห่ง จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขนาดประตูเหล็กม้วนเดิม เท่ากับขนาดประตูแอสตันเลสที่จะติดตั้งใหม่ ซึ่งบอกขนาดแล้วแต่ละสาขา
อยู่ในร่างขอบเขตงาน TOR

2. แอสตันเลส เกรด 304 ขนาด 0.6 mm.

3. ต้องเดินสายไฟฟ้าสำหรับประตูแอสตันเลสม้วนไฟฟ้า เนื่องจากประตูเดิมเป็นแบบประตูเหล็กม้วน
ธรรมดาไม่มีระบบไฟฟ้า

4. เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนาขนาด 0.4 mm.

5. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต เป็นสีฟ้า ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาต้องนำเสนอลักษณะ ของวัสดุ(สี) ให้
ผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนการดำเนินงาน

(นายนพดล ยิ้มใจ)

หัวหน้างานโยธาและอาคารสถานที่

ผู้จัดทำขอบเขตงาน